



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области

Управление надзорной деятельности

(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности по Ленинскому району г. Ярославля

(г. Ярославль, ул. Р. Люксембург, д.17, тел.: (4852) 71-40-43)

Предписание № 125 / 1 / 00077.

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей

Городская станция юных натуралистов

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ленинского района г. Ярославля по пожарному надзору Ропотова А.В. от «30» сентября 2014 года № 125, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «06» октября 2014 года по 09 час. 00 мин. «22» октября 2014 года проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором Ленинского района г. Ярославля по пожарному надзору Трениной Мариной Владимировной, в отношении МОУ ДОД Городская станция юных натуралистов, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Юности, 18-а совместно с директором МОУ ДОД Городская станция юных натуралистов Яковлевой Е.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – здание не оборудовано эвакуационным освещением, а именно отсутствует освещение путей эвакуации, подключенное к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения	п. 33, п. 43 ППР в РФ; п. 6.22 СНИП 21.01-97*; п. 7.104, п. 7.105 СП 52.13330.2011	01.06.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный

00077

срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Ленинского района г. Ярославля
по пожарному надзору

«22» октября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ ДОД Городская станция юных
натуралистов Яковлева Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«22» октября 2014 г.



М.В. Тренина

М.Л.П.*

Евфр

(подпись)