

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования

Ярославский юннатский центр
«Радуга»

150031, г. Ярославль, ул. Юности, д.18-а

Тел. 72-20-90

ОКПО 49406630, ОГРН 1027600680953

ИНН/КПП 7604044010 / 760601001

«20» июня 2024 года № 149

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека
по Ярославской области

В ходе проведения выездной плановой Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в период с 03.06.2024 г. по 17.06.2024 г. (Решение о проведении проверки от 07.05.2024 г. №209) по соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в летнем лагере с дневной формой пребывания детей на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Ярославского юннатского центра «Радуга», расположенного по адресу г. Ярославль, ул. Юности, д. 18а, были выявлены нарушения.

В ответ на Предписание от «17» июня 2024 г сообщаем об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Выявленное нарушение	Принятые меры по устранению нарушения
1	п.2.4.11: Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов – кабинет 25 сломан водопроводный кран у раковины. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Дефект устранен в кабинете № 25, произведена замена водопроводного крана у раковины.
2	п.2.6.2.: Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. В воде, расфасованная в емкости с дозированным устройством (кулер) – обнаружены ОБК (обобщенные колиформные бактерии) – результат 10 при норме 0.	Кулер изъят из пользования до проведения повторной санитарной обработки. Воспитанники лагеря переведены только на бутилированную питьевую воду.

Директор МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»



Е.А. Яковлева