

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования

Ярославский юннатский центр
«Радуга»
150031, г. Ярославль, ул. Юности, д.18-а
Тел. 72-20-90
ОКПО 49406630, ОГРН 1027600680953
ИНН/КПП 7604044010 / 760601001
09 ноября 2021 года № 241

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Ярославлю
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Ярославской области

В ходе проведения проверки Прокуратурой г. Ярославля 02.09.2021 г. соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях здания МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», расположенного по адресу г. Ярославль, ул. Юности, д. 18а были выявлены нарушения правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479) - далее ППР в РФ.

В ответ на Представление от 26 октября 2021 г сообщаем об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Выявленное нарушение	Принятые меры по устранению нарушения
1	Огнетушители №№3,4,6 установлены на полу без обязательной фиксации от падения или опрокидывания (п.409 ППР в РФ)	Приобретены и установлены новые специальные подставки под огнетушители (договор с ЯООООО ВДПО от 07.10.2021 г №241-П)
2	Специальные подставки, исключающее падение или опрокидывание огнетушителей, выполнены из горючих материалов (п.409 ППР РФ)	Приобретены и установлены новые специальные подставки под огнетушители (договор с ЯООООО ВДПО от 07.10.2021 г №241-П)
3	На дверях лестничных клеток не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания (приспособления для самозакрывания сняты) (п.24 ППР в РФ)	Все приспособления для самозакрывания дверей установлены, приведены в рабочее и исправное состояние.
4.	В помещении выставочного зала, в санитарной комнате светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п.35(в) ППР в РФ)	Приобретены и установлены новые светильники (договор с ООО «ЯРУПАК» от 07.10.2021 №21)

Директор МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»



 Е.А. Яковлева